

广东省城镇供水协会文件

粤水协字〔2013〕1号

关于协助开展城镇供水厂深度处理情况调查的通知

各有关供水企业：

兹接到中国城镇供水排水协会《关于开展城镇供水厂深度处理情况调查的通知》（水协秘字〔2012〕25号），据通知精神，为切实开展贯标达标工作，做好我省城镇供水厂深度处理情况的摸查，请各单位协助开展此项工作，按要求填妥《已建和在建深度处理水厂信息表》（见附件2、电子表格可上广东水协网 www.gdwsa.com 下载），并于2013年1月31日前报省水协秘书处。

联系人：袁豪衡

电 话：020-87159155

传 真：020-87159117

电子邮箱：gdwsa@gdwsa.cn

- 附件：1. 关于开展城镇供水厂深度处理情况调查的通知
2. 已建和在建深度处理水厂信息表

二〇一三年元月五日



附件 1:

中国城镇供水排水协会

水协秘字[2012]25号

关于开展城镇供水厂深度处理情况调查的通知

各省、自治区、直辖市水协，各有关单位：

住房城乡建设部于2012年5月25日发布了《全国城镇供水设施改造与建设“十二五”规划及2020年远景目标》，并于2012年11月1日印发了《城镇供水设施建设与改造技术指南》，为配合《规划》和《指南》的实施，推动城镇供水水质全面达到《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)，经研究，决定在已公布的四批达标水厂的基础上，对全国城镇已建和在建的深度处理水厂情况进行全面摸底调查。请各省、自治区、直辖市水协协助开展此项工作，并于2013年2月底前将附表1（各城市供水企业填写）和附表2（各省水协填写）一并报送中国水协。


联系人：王晖 电话：010-58934883 传真：010-58934985

电子邮箱：cwsa@mail.cin.gov.cn

附：1、已建和在建深度处理水厂信息表

2、已建和在建深度处理水厂情况汇总表

二〇一二年十二月十九日



附件 2:

已建和在建深度处理水厂信息表

水厂所在地及名称		省		市		水厂			
设计规模		万 m ³ /d		水厂建成时间:		深度处理建成(预计)时间:			
水源及原水水质	水源名称:			出厂水质	项目		未改造前	深度处理后第一年	
	原水水质 (改造前一年)	浑浊度 (NTU)	最高			浑浊度 (NTU)	最高		
			平均				平均		
		氨氮 (mg/L)	最高			氨氮 (mg/L)	最高		
			平均				平均		
		COD _{Mn} (mg/L)	最高			COD _{Mn} (mg/L)	最高		
			平均				平均		
	预处理方式		预氧化 () 生物预处理 () 生物预处理方式:						
常规处理工艺池型		絮凝: 沉淀: 过滤:							
		臭氧活性炭在沉淀后 () 臭氧活性炭在滤池后 ()							
处理工艺	设计参数	生物预处理停留时间: h		活性炭类型:		有效粒径: mm			
		前臭氧设计投加量: mg/L		主臭氧投加量: mg/L					
		活性炭滤池	滤速: m/h;	单池面积: m ² ;	池数: 个				
	臭氧发生器	生产厂家: ; 单台产量: kg/h; 台数: 台							
膜系统	膜厂家: ; 膜处理方式: ; 设计通量: L/m ² .h								
投资与成本	改造与基建部分				运行成本				
	项目总投资	总价(万元)	单价(元/m ³)		项目	元/m ³			
	常规处理(新建)				改造前成本				
	预处理				改造前水价				
	臭氧活性炭				改造后成本				
	膜系统				其中深度处理部分				
	总投资		/		改造后水价				

注: 1、有括号的地方只需要打钩进行选择; 出厂水水质未改造前指改造前一年的年最大值和平均值;
 2、生物预处理方式指生物预处理池采用生物接触氧化(弹性或悬浮填料)或生物滤池;
 3、膜处理方式指浸没式、压力式(内压式、外压式); 投资指竣工造价, 如设计造价应指明;
 4、该表可在中国水协网站下载。请于 2013 年 2 月底前传真至: 010-58934985 或
 E-mail 至: cwsa@mail.cin.gov.cn。

填表人:

手机:

填表时间:

主题词：党派团体 协会 深度处理△ 调查 通知

广东省城镇供水协会秘书处

2013 年元月六日印发
